



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel./fax 77 485 26 68, 77 471 07 17, 77 471 07 18

e-mail: [sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl) <http://www.gov.pl/web/psse-glubczyce>  
Głubczyce, 29.03.2023r.

**Okresowa ocena jakości wody  
dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Bliszczyce  
za 2022 rok**

(zaopatrywane miejscowości: Bliszczyce, Michałkowice, Lewice, Posucice, Dzbańce, Dzbańce Osiedle-gm. Branice).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity, Dz. U. z 2023r. poz. 338/,
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity, Dz. U. z 2023r. poz. 537/,
- § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach**

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach informuję, że **woda z wodociągu publicznego Bliszczyce**

**w 2022 roku spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia**  
poza okresem od 14 do 18 września 2022r.

W 2022r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Bliszczyce pobrano 9 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach pobrano 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W okresie od 14 do 18 września obowiązywał brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli. Działania naprawcze podjęte przez administratora wodociągu (dezynfekcja wody, płukanie sieci) poskutkowały poprawą jakości wody. Powtórne wyniki badań wykazały parametry spełniające obowiązujące wymagania.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (m.in.: barwa, zapach, smak, przewodność, amoniak, azotyny, azotany, metale ciężkie, fluorki, Σ pestycydów, Σ WWA, mangan, żelazo, twardość, sól, antymon, selen, glin, siarczany, benzen, bor, cyjanki, enterokoki, parametry promieniotwórcze) woda dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego Bliszczyce spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Głubczycach  
mgr Alina Mazur-Ciapa

Sprawę prowadzi: Magdalena Janczak- Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej, tel. 77 456 41 27.